



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10/562-Э**

Приложение к акту проверки органом  
государственного контроля (надзора),  
контроля (надзора) юридического лица  
№ 10/562/4465/2019 от 06.11.2019г.

Законному представителю

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад №  
246», ИНН 2465057980, (далее – МБДОУ № 246)  
(полное наименование юридического лица)

06.11.2019г.

(дата составления  
предписания)

660112, г. Красноярск, ул. Воронова, 23 А  
(место нахождения юридического лица)

Мной, государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Семеновй Натальей Владимировной в период с 05 ноября 2019г. по 06 ноября 2019г. на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 4465-р/кр от 23.09.2019г. проведено мероприятие по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении МБДОУ № 246, юридический адрес: 660112, г. Красноярск; ул. Воронова, 23 А.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики зафиксированных в акте проверки МБДОУ № 246 от 06.11.2019г. № 10/562/4465/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ ПОВТОРНО:**

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены.	Срок устранения нарушения
1.	Не предоставлен паспорт на заземляющее устройство.	п. 2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок	01.12.2022



		<p>потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.</p> <p>п.172 Проверочного листа (списка контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 № 50956</p>	
--	--	---	--

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):  
Заведующая МБДОУ № 246



подпись, печать

Е.И Ращектаева

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшее предписание:

Государственный инспектор отдела  
по надзору в электроэнергетике



Н.В. Семенова

(подпись, штамп)

Предписание на 2 листах для исполнения получено

Заведующая МБДОУ № 246



подпись, печать

Е.И Ращектаева

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ращектаева  
Екатерина  
Ивановна

Подписано цифровой  
подписью: Ращектаева  
Екатерина Ивановна  
Дата: 2021.09.24 09:49:07  
+07'00'